



Certificat de conformité / Certificate of conformity N° 01-42-056-01a

Délivré à / Issued to : Gama Engineering

P.O.: Box 8886

Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / Low-voltage switchgear and controlgear assembly

Référence(s) / Reference(s) : Prisma TT LV SWITCHBOARD 1600 A

Selon dossier d'identification / According to Identification File : « Prisma TT IEC61439-1_2 GAMA V2 », rév. C, 2015-04

Marque commerciale / Trademark : Prisma TT

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering (Under Schneider Electric's licence)

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / see Annex

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC 61439-1 (ed. 2.0, 2011), IEC 61439-2 (ed. 2.0, 2011)

- §10.2 Résistance des matériaux et des parties : corrosion, matériaux isolants, levage / Strength of materials and parts: corrosion, insulating materials, lifting
- §10.3 Degré de protection / Degree of protection
- §10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite / Clearances and creepage distances
- §10.5 Efficacité du circuit de protection / Effectiveness of the protective circuit
- §10.6 Intégration des appareils de connexion et des composants / Incorporation of switching devices and components
- §10.7 Circuits électriques internes et connexions / Internal electrical circuits and connections
- §10.8 Bornes pour conducteurs externes / Terminals of external conductors
- §10.9 Propriétés diélectriques / Dielectric properties
- §10.10 Échauffement / Temperature-rise
- §10.11 Tenue aux courts-circuits / Short-circuit withstand strength
- §10.12 Compatibilité électromagnétique / Electromagnetic compatibility
- §10.13 Fonctionnement mécanique / Mechanical operation

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / see Annex

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :

Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_001 du / dated 08/01/2015

(émis par L2E (F01, F03) laboratoire homologué ASEFA / issued by L2E (F01, F03) as ASEFA approved laboratory)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This certificate applies only to the sample submitted to the type test.

Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 16/06/2015

Le Président de l'ASEFA / The Chairman of ASEFA,

Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr



Certificat de conformité / Certificate of conformity N° 03-42-056-01a

Délivré à / Issued to : Gama Engineering
P.O. Box 8886
Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / Low-voltage switchgear and controlgear assembly

Référence(s) / Reference(s) : Prisma TT LV SWITCHBOARD 4000 A

Selon dossier d'identification / According to Identification File : « Prisma TT IEC61439-1_2 GAMA V2 », rév. C, 2015-04

Marque commerciale / Trademark : Prisma TT

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering (Under Schneider Electric's licence)

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / see Annex

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC 61439-1 (ed. 2.0, 2011), IEC 61439-2 (ed. 2.0, 2011)

- §10.2 Résistance des matériaux et des parties : corrosion, matériaux isolants, levage / *Strength of materials and parts: corrosion, insulating materials, lifting*
- §10.3 Degré de protection / *Degree of protection*
- §10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite / *Clearances and creepage distances*
- §10.5 Efficacité du circuit de protection / *Effectiveness of the protective circuit*
- §10.6 Intégration des appareils de connexion et des composants / *Incorporation of switching devices and components*
- §10.7 Circuits électriques internes et connexions / *Internal electrical circuits and connections*
- §10.8 Bornes pour conducteurs externes / *Terminals of external conductors*
- §10.9 Propriétés diélectriques / *Dielectric properties*
- §10.10 Échauffement / *Temperature-rise*
- §10.11 Tenue aux courts-circuits / *Short-circuit withstand strength*
- §10.12 Compatibilité électromagnétique / *Electromagnetic compatibility*
- §10.13 Fonctionnement mécanique / *Mechanical operation*

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / see Annex

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :

Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_003 du / dated 08/01/2015

(émis par L2E (F01, F03) laboratoire homologué ASEFA / issued by L2E (F01, F03) as ASEFA approved laboratory)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This certificate applies only to the sample submitted to the type test.*
Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / *This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.*

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 16/06/2015

Le Président de l'ASEFA / The Chairman of ASEFA,

Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / *This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.*

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr



Certificat de conformité / *Certificate of conformity* N° 01-42-033-01

Délivré à / Issued to: Gama Engineering
P.O.: Box 8886
Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / *Low-voltage switchgear and controlgear assembly*

Référence(s) / Reference(s) : Prisma TT LV SWITCHBOARD 2500A

Selon dossier d'identification / *According to Identification File* : « Internal arc Prisma TT version C », rév. C, 2015-02-03

Marque commerciale / Trademark : Prisma TT LV 2500A

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering (under license with Schneider-electric)

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / *see Annex*

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC/TR 61641 edition 3.0 2014/09 (criteria 1 to 7)

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / *see Annex*

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :

Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_008 du / *dated* 2015-06-03

(émis par L2E (F01) laboratoire homologué ASEFA / *issued by L2E (F01) as ASEFA approved laboratory*)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This certificate applies only to the sample submitted to the type test.*
Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / *This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.*

Fontenay-aux-Roses,
Le / *On* : 03/07/2015

Le Président de l'ASEFA / *The Chairman of ASEFA,*

Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / *This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.*

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr



Certificat de conformité / Certificate of conformity N° 05-45-025-01

Annule et remplace le Certificat de conformité / Cancels and replaces the Certificate of conformity n° 05-42-056-01

Délivré à / Issued to : Gama Engineering
P.O.: Box 8886
Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / Low-voltage switchgear and controlgear assembly

Référence(s) / Reference(s) : GAMA LV SWITCHBOARD 1600 A
Selon dossier d'identification / According to Identification File : « IEC61439-1_2 GAMA V3 », rév. B, 2018-02

Marque commerciale / Trademark : GAMA LV 1600A

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / see Annex

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC 61439-1 (ed. 2.0, 2011), IEC 61439-2 (ed. 2.0, 2011)

- §10.2 Résistance des matériaux et des parties : corrosion, matériaux isolants, levage / Strength of materials and parts: corrosion, insulating materials, lifting
- §10.3 Degré de protection / Degree of protection
- §10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite / Clearances and creepage distances
- §10.5 Efficacité du circuit de protection / Effectiveness of the protective circuit
- §10.6 Intégration des appareils de connexion et des composants / Incorporation of switching devices and components
- §10.7 Circuits électriques internes et connexions / Internal electrical circuits and connections
- §10.8 Bornes pour conducteurs externes / Terminals of external conductors
- §10.9 Propriétés diélectriques / Dielectric properties
- §10.10 Échauffement / Temperature-rise
- §10.11 Tenue aux courts-circuits / Short-circuit withstand strength
- §10.12 Compatibilité électromagnétique / Electromagnetic compatibility
- §10.13 Fonctionnement mécanique / Mechanical operation

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / see Annex

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :


Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_010v2 du / dated 22/02/2018

(émis par L2E (F01, F03) laboratoire homologué ASEFA / issued by L2E (F01, F03) as ASEFA approved laboratory)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This certificate applies only to the sample submitted to the type test.
Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 23/02/2018

Le Président de l'ASEFA / The Chairman of ASEFA,



Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr



Certificat de conformité / Certificate of conformity N° 06-45-025-01

Annule et remplace le Certificat de conformité / Cancels and replaces the Certificate of conformity n° 06-42-056-01

Délivré à / Issued to : Gama Engineering
P.O.: Box 8886
Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / Low-voltage switchgear and controlgear assembly

Référence(s) / Reference(s) : GAMA LV SWITCHBOARD 2500 A

Selon dossier d'identification / According to Identification File : « IEC61439-1_2 GAMA V3 », rév. B, 2018-02

Marque commerciale / Trademark : GAMA LV 2500A

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / see Annex

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC 61439-1 (ed. 2.0, 2011), IEC 61439-2 (ed. 2.0, 2011)

- §10.2 Résistance des matériaux et des parties : corrosion, matériaux isolants, levage / Strength of materials and parts: corrosion, insulating materials, lifting
- §10.3 Degré de protection / Degree of protection
- §10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite / Clearances and creepage distances
- §10.5 Efficacité du circuit de protection / Effectiveness of the protective circuit
- §10.6 Intégration des appareils de connexion et des composants / Incorporation of switching devices and components
- §10.7 Circuits électriques internes et connexions / Internal electrical circuits and connections
- §10.8 Bornes pour conducteurs externes / Terminals of external conductors
- §10.9 Propriétés diélectriques / Dielectric properties
- §10.10 Échauffement / Temperature-rise
- §10.11 Tenue aux courts-circuits / Short-circuit withstand strength
- §10.12 Compatibilité électromagnétique / Electromagnetic compatibility
- §10.13 Fonctionnement mécanique / Mechanical operation

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / see Annex

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :


Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_011_V2 du / dated 22/02/2018

(émis par L2E (F01, F03) laboratoire homologué ASEFA / issued by L2E (F01, F03) as ASEFA approved laboratory)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This certificate applies only to the sample submitted to the type test.
Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 23/02/2018

Le Président de l'ASEFA / The Chairman of ASEFA,



Marie-Elisabeth D'ORNANO po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr



Certificat de conformité / Certificate of conformity N° 07-45-025-01

Annule et remplace le Certificat de conformité / Cancels and replaces the Certificate of conformity n° 07-42-056-01

Délivré à / Issued to : Gama Engineering
P.O.: Box 8886
Sharjah – United Arab Emirates

Pour le produit / For the product : Ensemble d'appareillage à basse tension / Low-voltage switchgear and controlgear assembly

Référence(s) / Reference(s) : GAMA LV SWITCHBOARD 4000 A

Selon dossier d'identification / According to Identification File : « IEC61439-1_2 GAMA V3 », rév. B, 2018-0207

Marque commerciale / Trademark : GAMA LV 4000A

Fabricant / Manufacturer : Gama Engineering

Informations complémentaires / Additional information : voir annexe / see Annex

Document(s) de référence / Reference document(s) :

IEC 61439-1 (ed. 2.0, 2011), IEC 61439-2 (ed. 2.0, 2011)

- §10.2 Résistance des matériaux et des parties : corrosion, matériaux isolants, levage / Strength of materials and parts: corrosion, insulating materials, lifting
- §10.3 Degré de protection / Degree of protection
- §10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite / Clearances and creepage distances
- §10.5 Efficacité du circuit de protection / Effectiveness of the protective circuit
- §10.6 Intégration des appareils de connexion et des composants / Incorporation of switching devices and components
- §10.7 Circuits électriques internes et connexions / Internal electrical circuits and connections
- §10.8 Bornes pour conducteurs externes / Terminals of external conductors
- §10.9 Propriétés diélectriques / Dielectric properties
- §10.10 Échauffement / Temperature-rise
- §10.11 Tenue aux courts-circuits / Short-circuit withstand strength
- §10.12 Compatibilité électromagnétique / Electromagnetic compatibility
- §10.13 Fonctionnement mécanique / Mechanical operation

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics : voir annexe / see Annex

Document(s) pris en compte (s) / Relevant document(s) :

Rapport (s) d'essai / Test report (s) : N° 201400875_012v2 du / dated 22/02/2018

(émis par L2E (F01, F03) laboratoire homologué ASEFA / issued by L2E (F01, F03) as ASEFA approved laboratory)

Ce certificat ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This certificate applies only to the sample submitted to the type test.
Ce certificat a été émis selon les dispositions des Règles de certification ASEFA en vigueur / This certificate has been issued under the provisions of the current ASEFA Certification Rules.

Fontenay-aux-Roses,
Le / On : 23/02/2018

Le Président de l'ASEFA / The Chairman of ASEFA,



Marie-Elisabeth D'ORNANO, po. Vincent SCHUHL

La reproduction de ce certificat de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This certificate of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic fac simile.

33, av du général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses – France
tél. 01 40 95 61 02
e-mail : contact@asefa-cert.com

Maquette Certificat ASEFA BT, version L
Form of ASEFA BT Certificate, version L



Accréditation
n° 5-0037
Portée disponible sur /
Scope available on
www.cofrac.fr